



LEGENDA

- (M) Siłownik / napęd drzwiowy
- PP Puszka instalacyjna z kostką ceramiczną
- Przycisk recznego oddymiania
- Czujka optyczna dymu

0	20.04. 2016 r.	WYDANIE DO POZWOLENIA NA BUDOWE	J.L.	
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:

OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze; działka nr 7516/21
TEMAT:	*Przebudowa budynku administracyjnego pod katem dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w Ekspertyzie Technicznej*
INWESTOR:	INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK *ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 42-819 Zabrze*
Tytuł rysunku:	INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ. RZUT II PIĘTRA

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK		SLK/0996/ PWOE/05
Sprawdził:			
Opracował:			
Opracował:			

Branża: BUDOWLANA

Data: 04. 2016 r.

Numer projektu: T_07_16

Format: A3

Skala: 1:100

Nr rysunku: E/05

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 42 10 631

TECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością