LEGENDA (instalacje elektryczne):

enn — Kabel elektroenergetyczny 1 kV

Rura ochronna

UWAGI:

- Zastosować rury ochronne typu DVK 50
- Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
- Wykonawcę zobowiązuje się do pomiaru przekroju istniejących kabli i ewentualnej korekty przyjętych założeń co do przekroju
- Przejście przez ścianę zewnętrzną zabezpieczyć przepustem wodno i gazoszczelnym



NAZWA INWESTYCJI:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej polegającej na modernizacji oraz dostosowaniu jej do nowego układu TN-S w budynku kotłowni Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

INWESTOR:

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZELGE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31b
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl
www.szelge.pl

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Mariusz Szlenk upr. nr SLK/4438/PWOE/13 członek ŚOIIB o nr ewid.: SLK/IE/8275/13	

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

NAZWA RYSUNKU:

Rzut budynku kotłowni. Przebieg linii kablowych niskiego napięcia

DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PAŹDZIERNIK 2016	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	**1:100**	**E-02**