

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie w dokumentacji projektowej	Wydanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNAŁOWE						
1.	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x10 mm ² 0,6/1 kV - 9 odc. (na ścianie na korycie kablowym)	TELEFONIKA	mb	330		
2.	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x10 mm ² 0,6/1 kV - 1 odc. (na ścianie w rurze) połączenie rozdzielnic najemcy nr 2	TELEFONIKA	mb	20		
3.	Kabel elektroenergetyczny o odporności ogniowej typu HDGs 2x2,5 mm ² PH90 0,6/1 kV - 1 odc. (montaż w złączu ZKP)	TELEFONIKA	mb	5		
PRZYCISKI STERUJĄCE P-POŻ						
4.	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, wersja natynkowa z polami opisowymi: „pożar”, „zbić szybko”	-	kpl.	1		
MATERIAŁY I OSPRZĘT DODATKOWY						
5.	Końcówki kablowe,	-	szt.	wg potrzeb		
6.	Oznaczniki kablowe	-	szt.	wg potrzeb		
7.	Masa uszczelniająca, ognioodporna – przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego	HILTI	kpl.	wg potrzeb		
8.	Przepusty kablowe wodno i gazoszczelne	ENCO	kpl.	9		
9.	Drobny sprzęt, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowań	-	kpl.	wg potrzeb		
10.	Uporządkowanie typu i przekroju kabli istniejących	-	kpl.	wg potrzeb		
11.	Demontaż istniejącej rozdzielnic głównej i tablicy licznikowej	-	kpl.	1		
12.	Demontaż istniejących linii kablowych	-	kpl.	9		
13.	Materiały dodatkowe			2,5%		
TRASY KABLOWE						
14.	Koryto kablowe 200 mm wraz z uchwytami Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie		mb.	70		
15.	Rura elektroinstalacyjna 50 mm wraz z uchwytami Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie		mb.	20		
INSTALACJA UZIEMIENIA OBIEKTU						
16.	LgY 1x70	GALMAR	mb	5		
17.	Bednarka stalowa ocynkowana 40x5 mm	GALMAR	mb	5		
18.	Uziom pionowy, pograżany wraz ze złączkami głowicami i grotami (l=6 m d=17,2 mm)	GALMAR	kpl.	1		
19.	Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych	GALMAR	kpl.	1		
20.	Pomiar rezystancji instalacji uziemienia		kpl.	1		
21.	Sporządzenie protokołów		kpl.	1		
22.	Materiały dodatkowe			10%		

RURY OCHRONNE						
23.	Rura ochronna typu DVK 50	AROT	mb	5		
ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY ZKP-magazyn						
24.	Złącze kablowo-pomiarowe w wykonaniu wolnostojącym, z tworzywa termoutwardzalnego, IP65 wraz z fundamentem Wykonać zgodnie ze schematem strukturalnym	ZPUE	kpl.	1	ZKP-magazyn	