

DOBÓR KABLI I ZABEZPIECZEŃ IPIŚ PAN ZABRZE BUDYNEK MAGAZYN CENTRALNY

L.P.	NUMER LINII NAZWA URZĄDZENIA ROZDZIELNICY/TABLICY	MOC ZAINSTAL. LINII	WSPÓŁ. JEDN.	MOC SZCZYT. LINII	cos φ	NAPIĘCIE ZNAMION. LINII	PRĄD SZCZYT. LINII	DŁUG. OBLICZ. ODCINKA LINII	TYP LINII					SPADEK NAPIĘCIA NA ODCINKU LINII	TYP ZABEZP. (CHARAKT.)	PRĄD ZABEZP.	WARUNEK I I _b ≤ I _n ≤ I _z	Współcz. krotności prądu	WARUNEK II I _z ≥ $\frac{k_2 \cdot I_n}{1,45}$			
									TYP KABLA				DOP. PRĄD I _{z'}							SPOS. UKŁ.	WSPÓŁ. POPR. kgI	Jd x kgI
		Pil	kj	Pszl		U	I _b	L							I _n		K ₂					
-	-	kW	-	kW		V	A	m	L	N	PE	A		-	A	%	A					
	1	2,00	3	4,00	5	6	7	9				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	ZKP-magazyn - najemca 1	5,00	1,00	5,00	0,93	400 / 230	7,76	60	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,33	gG	25	7,8 ≤ 25 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 27,6	spełniony	
2.	ZKP-magazyn - najemca 2	10,00	1,00	10,00	0,93	400 / 230	15,52	45	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,49	gG	40	15,5 ≤ 40 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 44,1	spełniony	
3.	ZKP-magazyn - najemca 3	10,00	1,00	10,00	0,93	400 / 230	15,52	50	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,55	gG	40	15,5 ≤ 40 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 44,1	spełniony	
4.	ZKP-magazyn - najemca 4	5,00	1,00	5,00	0,93	400 / 230	7,76	40	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,22	gG	25	7,8 ≤ 25 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 27,6	spełniony	
5.	ZKP-magazyn - najemca 5	5,00	1,00	5,00	0,93	400 / 230	7,76	40	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,22	gG	25	7,8 ≤ 25 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 27,6	spełniony	
6.	ZKP-magazyn - najemca 6	5,00	1,00	5,00	0,93	400 / 230	7,76	35	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,19	gG	25	7,8 ≤ 25 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 27,6	spełniony	
7.	ZKP-magazyn - najemca 7	5,00	1,00	5,00	0,93	400 / 230	7,76	20	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,11	gG	25	7,8 ≤ 25 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 27,6	spełniony	
8.	ZKP-magazyn - najemca 8	5,00	1,00	5,00	0,93	400 / 230	7,76	10	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,05	gG	25	7,8 ≤ 25 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 27,6	spełniony	
9.	ZKP-magazyn - najemca 9	10,00	1,00	10,00	0,93	400 / 230	15,52	20	YKY 5 x 10	63	E	0,80	50,4	0,22	gG	40	15,5 ≤ 40 ≤ 50,4	spełniony	1,6	50,4 ≥ 44,1	spełniony	